



Gdynia, dnia 28 sierpnia 2017r.

OGa/BA/SZP - ^{S2}...../DO - ^{B01}..... /2017r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 1

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nowego ogrodzenia wraz z niwelacją i zagospodarowaniem terenu Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Koszalinie”, numer postępowania: 15 /RB/PN/OGa/DSPO/PSHM/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz 2164 ze zm.) przekazuję treść zapytań z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Wykonawcy:

„Witam, nawiązując do przetargu pt. "Budowa nowego ogrodzenia wraz z niwelacją i zagospodarowaniem terenu Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Koszalinie" proszę o informację dotyczącą przęseł, czy mają to być panele 3D czy 2D?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zainstalowania przęseł/paneli ogrodzenia 3D (przestrzennych).

Stosowna informacja w tym zakresie została zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ – Dokumentacja, załącznik 1A Projekt budowlany.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu

Opis techniczny do projektu budowlanego zagospodarowania terenu wraz z budową ogrodzenia

pkt 4 - Projektowane zagospodarowanie;

4.2 projektowane ogrodzenie

4.2.1 Panel kratowy

„panel dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia”

Informację w zakresie typu przęseł/paneli ogrodzenia zawierają także dołączone do w/w dokumentacji rysunki K4 i K5.

p.o. DYREKTORA
Oddział Morskiego IMGW-PIB w Gdyni

Halina Burakowska