

KARTA SERWISOWA

tel.: +48 784 036 069, +48 510 171 168, e-mail: biuro@klimawroblewscy.pl, www.klimawroblewscy.pl

Obiekt	SHM
Miasto	JELEŃNIA GÓRA.
Adres	LOTNICZA 3.



LISTA KONTROLNA - PRZEGLĄD KLIMATYZACJI

Wymienniki ciepła	✓	Sprężarki	✓	Temp. wew. lokalu	22
Instalacja odprowadzania skroplin	✓	Kontrola nastaw	✓	Temp. zewnętrzna	6.
Filtry powietrza	✓	Próby ruchowe	✓	Instalacja el. - zabezpieczenie	✓
Wentylatory	✓	Instalacja el. - podłączenie	✓	Kontrola szczelności	✓

DANE URZĄDZEŃ

Producent	Rok prod.	Ilość czynnika	Typ czynnika	Nat. prąd. spręż.	Filtry powietrza	
					szt.	wymiary
FUJITSU GENERAL		1	R410A	OK		
Typ urządzenia	SPLIT.					
Lokalizacja	METEOROLOGIZY.	Ciśnienie czyn. chł.	Temp. naw. chł.	Temp. naw. grz.		
Model / nr seryjny jedn. wew.	AS4A14LGC/EO245R.	OK	OK. 8°C			
Model / nr seryjny jedn. zew.	AOYR14LGC/EO245R.	Urządzenie sprawne			TAK	NIE

Producent	Rok prod.	Ilość czynnika	Typ czynnika	Nat. prąd. spręż.	Filtry powietrza	
					szt.	wymiary
PANASONIC						
Typ urządzenia	SPLIT					
Lokalizacja	HYDROLOGIZY	Ciśnienie czyn. chł.	Temp. naw. chł.	Temp. naw. grz.		
Model / nr seryjny jedn. wew.	CS-FZ25UKG/1483201064					
Model / nr seryjny jedn. zew.	CU-FZ25UKG/1657360924	Urządzenie sprawne			TAK	NIE

Producent	Rok prod.	Ilość czynnika	Typ czynnika	Nat. prąd. spręż.	Filtry powietrza	
					szt.	wymiary
SUNTE						
Typ urządzenia	RAPIDO 1 PRZENOŚNY.	0,55	R407C.	OK.		
Lokalizacja		Ciśnienie czyn. chł.	Temp. naw. chł.	Temp. naw. grz.		
Model / nr seryjny jedn. wew.	RAPIDO 2,8 PLUS.	OK.	7,5.			
Model / nr seryjny jedn. zew.		Urządzenie sprawne			TAK	NIE

UWAGI / CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

URZĄDZENIE PANASONIC. BRAK CZYNNIKA W UKŁADZIE, ZAWÓR TŁOCZNY PRZY JEDNOSTCE ZEWNĘTRZNEJ W POŁOWIE OTWARCI, BRAK MOŻLIWOŚCI ODKREŚLENIA LUB CAŁKOWITEGO ZAKNIĘCIA DO WYMAGANY ZAWÓR, ORAZ PRÓBY CIŚNIENIOWE.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY

Przemysław Hudak

NR CERTYFIKATU

E01-0/28/00240/16

22.04.2024.

Hudak

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Oddział we Wrocławiu

Stacja Hydrometeorologiczna i Meteorologiczna

Ul. Lotnicza 3, tel. 71 22 88 54

58-500 JELEŃNIA GÓRA

DATA

PODPIS/PIECZĄTKA TECHNIKA

PODPIS/PIECZĄTKA KLIENTA

Poshpur

Hudak