



WYJAŚNIENIA:
 A-układ odpowietrzenia DN 40 ze stali ocynkowanej zamontowany na 3 króćca, wyprowadzony przez ścianę zewnętrzną, 0,5 m powyżej króćca do napełniania zbiorników
 B-przewód zalewowy DN 50 ze stali ocynkowanej, zamontowany na 1 króćca, wyprowadzony przez ścianę zewnętrzną, usytuowany nad poziomem wierzchu zbiorników
 C-głowiczenie ocynkowane skrzyżnia ścienna z króćcem do tankowania
 D-Nawiew typu "Z" - kanał 200x200 mm, dolna krawędź w pomieszczeniu nie wyżej niż 30cm ponad poziom podłogi
 E-Przewód wentylacji wymienną grawitacyjną o Ø150/215 z rury ocynkowanej dwupłaszczowej, należy wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną, prowadzić po elewacji budynku, ponad dach i zakończyć daszkiem. Przewód w pomieszczeniu zakończyć kratką wymienną bezzałozową o Ø150.
 F-Przewód spalinowy Ø100 należy zamontować w istniejącym przewodzie kominowym, następnie wyprowadzić ponad dach i zakończyć daszkiem.
 G-Wentylacja wymienną, grawitacyjną, podłączona do istniejącego przewodu kominowego. Przewód w pomieszczeniu należy zakończyć kratką wymienną bezzałozową.

Oznaczenia:
 ——— Instalacja C.O. zasilanie
 - - - - - Instalacja C.O. powrót

SMART ARCHITEKCI
 architecture & development
 Szymon Mazurek
 ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław
 tel. 506 067 481
 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA ZAMÓWIENIA:				
Docieplenie, remont, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Gospodarczo-Garażowego oraz remont kotłowni i instalacji wewnętrznych z wymianą pieca grzewczego w budynku biurowym Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej przy ul. Dusznickiej 9 w Kłodzku, działka nr 2/2, obr. ewid. 0001, jedn. ewid. Kłodzko-Miasto, w ramach zadania pod nazwą: "Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Kłodzku oraz dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej na potrzeby modernizacji kotłowni i instalacji grzewczej w budynku SHM Kłodzko oraz modernizacji budynku gospodarczo-garażowego SHM Kłodzko"				
ADRES INWESTYCJI:				
TYTUŁ RYSUNKU: UL. DUSZNICKA 9, 57-300 KŁODZKO, DZIAŁKA NR. 2/2, OBRĘB: 0001, JEDN. EWID. KŁODZKO-MIASTO				
INWESTOR:				
RZUT PIWNICY – INSTALACJA C.O.				
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ				
ADRES INWESTORA:				
UL. PODLEŚNA 61, 01-673 WARSZAWA; ODDZIAŁ 51-616 WROCŁAW, UL. PARKOWA 30				
PROJEKTANT – INSTALACJE SANITARNE:				PODPIS
mgr inż. Mariusz Waśniowski Upr. Nr 108/DOŚ/06				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:100/A3	PB/PW	10.11.2017	IS/1
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				