

### Załącznik nr 3

#### Zestawienie podstawowych elementów SSP – Hangar Balonowy Legionowo

1. IGNIS 2040 - Centrala sygnalizacji pożarowej od 4 do 6 linii dozorowych - POLON-ALFA
2. DUR-40Ex - Optyczna czujka dymu, certyfikat ATEX - POLON-ALFA
3. G-40 - Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46) - POLON-ALFA
4. ZS-7.5 - Akumulator bezobsługowy 7.5Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 94+6 x 151 x 65mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 3A; ZEUS
5. SL 916713-11-00s - Separator iskrobezpieczny, 1 tor - R.STAHL
6. Sygnalizator kompatybilny z systemem IGNIS serii 2000: **SAB6101**