

Zakres kontroli okresowej obiektów budowlanych IMGW-PIB z obszaru Wydziału Administracyjnego w Warszawie

| L.p. | Lokalizacja obiektu | Dane techniczne obiektu budowlanego | | | Kontrola okresowa roczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego: | | | | Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na: | | |
|------|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|---|---------------------|---|--|--|---|
| | | Rodzaj obiektu | Liczba kondygn. | Pow. użytkowa [m ²] | elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu | instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska | instalacji gazowych | przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia | badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | |
| | | | | | | | | | instalacja elektryczna | instalacja piorunochronna | |
| 1 | ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok | Budynek główny | 4 | 1 590,75 | + | + | + | + | - | - | - |
| 2 | | Budynek garażowo-gospodarczy | 1 | 196,4 | + | - | - | + | - | - | - |
| 3 | | Budynek Wiata B | 1 | 128,0 | + | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | Maszt meteorologiczny | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ul. Pułaskiego 125 16-400 Suwałki | Budynek główny | 3 | 299,3 | + | + | + | + | - | - | - |
| 6 | | Budynek gospodarczy | 1 | 44,2 | + | - | - | + | - | - | - |
| 7 | | Maszt meteorologiczny | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ul. Kajki 128 11-730 Mikołajki | Budynek główny | 4 | 908,0 | + | + | + | + | - | - | - |
| 9 | | Warsztat z garażem | 1 | 131,0 | + | - | - | + | - | - | - |
| 10 | | Magazyn plonów | 1 | 91,4 | + | - | - | - | + | - | - |
| 11 | | Pomost z nabrzeżem betonowym i slipem | - | 134,0 | + | - | - | - | + | - | - |
| 12 | | Maszt meteorologiczny | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 13 | Ul. Sielska 22A 10-802 Olsztyn | Budynek główny | 4 | 366,2 | + | + | + | + | - | - | - |
| 14 | | Budynek garażowo-gospodarczy | 1 | 121,5 | + | - | - | + | - | - | - |
| 15 | | Budynek garażowy | 1 | 30,9 | + | - | - | + | - | - | - |
| 16 | | Budynek Wiata B (garaż blaszany) | 1 | 44,0 | + | - | - | - | - | - | - |
| 17 | | Maszt meteorologiczny | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ul. Bydgoska 31 11-400 Kętrzyn | Budynek główny | 4 | 289,9 | + | + | + | + | - | - | - |
| 19 | | Budynek gospodarczy | 1 | 116,8 | + | - | - | + | - | - | - |
| 20 | | Maszt meteorologiczny | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Park Pałacowy 17-230 Białowieża | Maszt meteorologiczny | - | - | + | - | - | - | + | - | - |

| L.p. | Lokalizacja obiektu | Dane techniczne obiektu budowlanego | | | Kontrola okresowa roczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego: | | | | Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na: | | |
|------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|---|---------------------|---|--|--|---------------------------|
| | | Rodzaj obiektu | Liczba kondygn. | Pow. użytkowa [m ²] | elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu | instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska | instalacji gazowych | przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia | badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | |
| | | | | | | | | | | instalacja elektryczna | instalacja piorunochronna |

LEGENDA:

+ należy przeprowadzić jednokrotną okresową kontrolę obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku **+**

- nie przeprowadzać kontroli obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku **-**