



Kraków, dn. 06.11.2017 r.

Nr pisma: Okk/BA-SZP/49/DO.2389.2017

Do Wykonawców
Strona internetowa
Zamawiającego www.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „**Remont polegający na wymianie bram garażowych w budynku F (garaż) położonym na terenie IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14**”, numer postępowania ZP/7/2017/Okk.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego jako Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) udzielam odpowiedzi na pytania skierowane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania:

Pytanie 1:

„Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej zauważono następujące braki w przedmiarze oraz w dokumentacji:

- 1) Brak w projekcie i przedmiarze wykonanie konstrukcji wsporczej pod bramy”

Odpowiedź:

W przedmiarze wykonanie konstrukcji wsporczej pod bramy jest zawarte w pkt.2. Konstrukcja wsporcza jest integralną częścią bramy (jak np uchwyt, czy klamka drzwi w bramie).

Pytanie 2:

„Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej zauważono następujące braki w przedmiarze oraz w dokumentacji:

Brak w projekcie i przedmiarze przystosowania posadzki pod montaż bram.”

Odpowiedź:

Nie przewiduje się remontu posadzki na tym etapie prac. Remont posadzki przewidziany jest następnym etapie.

Pytanie 3:

„Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej zauważono następujące braki w przedmiarze oraz w dokumentacji:

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa ul. Podleśna 61

Oddział w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków

Informacje o nr.: (+48) 12-63-98-111, Dyrektor Oddziału tel.: (+48) 12-63-98-160, fax: (+48) 12-63-98-201, e-mail: IMGW.Krakow@imgw.pl

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie nr 18 1090 1056 0000 0001 2591 4897

Regon: 000080507-00025, NIP: 525-000-88-09

W jednym z pomieszczeń konieczność demontażu fragmentu podłogi drewnianej i wykonanie nowej betonowej."

Odpowiedź:

Nie przewiduje się remontu posadzki na tym etapie prac. Remont posadzki przewidziany jest następnym etapie. Demontaż fragmentu posadzki koło bramy przewidziany jest przy demontażu istniejącej bramy.

Pytanie 4:

„Zakres robót w przedmiarze jest za mały dla wymiany bram w pomieszczeniach 1 i 8, prosimy o uszczegółowienie zakresu prac.”

Odpowiedź:

Zakres robót w przedmiarze jest wystarczający dla wymiany bram w pom. 1 i 8. (dodatkowa pozycja 3 w przedmiarze).

Pytanie 5:

„Naszym zdaniem będzie zachodzić konieczność wypełnienia przestrzeni między konstrukcją wsporczą bram a otworami po demontażu bram.”

Odpowiedź:

Wypełnienie przestrzeni pomiędzy konstrukcją wsporczą bram a otworami przewiduje się w następnym etapie remontu podczas remontu elewacji.

Pytanie 6:

„Brama w pomieszczeniu nr 8 o wymiarach 5600x3200 mm szt. 1 z drzwiami przejściowymi brak jest możliwości wykonania bramy o takich wymiarach jeśli chodzi o wysokość gdyż uniemożliwia to spadek stropodachu, problem może również dotyczyć pozostałych bram z tego powodu jak również ze względu na konstrukcję wsporczą będzie możliwość zamontowania bramy o mniejszych wymiarach.”

Odpowiedź:

Przed zamówieniem bram należy wykonać pomiary sprawdzające otworów i na tej podstawie zamawiać bramy o odpowiednich wymiarach. W specyfikacji (STWiOR) jest to wyraźnie napisane.

Pytanie 7:

„Podczas wizji stwierdzono że na nadprożach są ułożone wiązki kabli elektrycznych w miejscach montażu elementu bram co uniemożliwi w obecnej sytuacji montaż bram bez ich przełożenia.”

Odpowiedź:

Na obecnym etapie nie planuje się remontu instalacji elektrycznej. Należy zastosować konstrukcję wsporcza pod bramy nie kolidującą z istniejącymi instalacjami.

Pytanie 8:


„Podczas wizji stwierdzono istnienie ścianki działowej w jednym z pomieszczeń równoległe do płaszczyzny bramy co koliduje z jej montażem.”

Odpowiedź:

Demontaż fragmentu ścian i lub innych elementów, które będą kolidować jest zawarta w pkt. 2 przedmiaru.

Z poważaniem,

**Dyrektor Oddziału
IMGW-PIB w Krakowie**


Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul