



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

Białystok 23.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: demontaż jednego klimatyzatora wraz z utylizacją oraz dostawa i montaż 5 nowych urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń biurowych IMGW-PIB w Białymstoku zgodnie ze specyfikacją wymagań technicznych stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania.

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania i potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia od Zamawiającego lub podpisania umowy.

Miejsce montażu: IMGW-PIB w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok.

Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100 %).

Zamawiający udzieli zamówienia na dostawę opisaną w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę wykonania przedmiotu zamówienia, oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu.

Inne istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- demontaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz ze starą instalacją w pokoju numer 29,
- dostawa i montaż nowych 5 urządzeń wraz z materiałami i uruchomieniem w pomieszczeniach biurowych IMGW-PIB znajdujących się w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/3 ; 15-245 Białystok, (w pokojach : nr 29 o powierzchni 17,49 m², nr 49 o powierzchni 29,73m², nr 63 o powierzchni 29,55m², nr 65 o powierzchni 11,63m², nr 66 o powierzchni 17,41m²),
- utylizacja zdemontowanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi zasadami,
- gwarancja na wykonane montażu: 24 miesiące,
- gwarancja na urządzenie: 5 lat.

Urządzenie powinno spełniać obowiązujące normy i posiadać następujące parametry:

- naścienne,
- klasa energetyczna co najmniej A++,
- zmienna moc chłodnicza od 0,9 kW do 3,9 kW,
- zmienna moc grzewcza od 0,9 kW do 5,3 kW,
- przygotowane do pracy w temperaturze zewnętrznej od +46 do -15°,
- pilot bezprzewodowy dla jednostki wewnętrznej,
- maksymalne ciśnienie akustyczne powinno wynosić do 50 dB, posiadające możliwość wyciszenia jednostki zewnętrznej z pozycji pilota o 6-10 dB,





Wymagania dotyczące montażu urządzeń:

1. Wybór miejsca montażu oraz sposobu montażu musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.
2. Instalacja musi być zabezpieczona i ułożona w korytach PCV lub położona trasami zgodnie ze standardami budynku.
3. Wykonawca uszczelni wszystkie przebicia i odwierty oraz przeprowadzi prace naprawcze wszystkich uszkodzeń spowodowanych montażem.
4. Wszystkie użyte materiały muszą mieć stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikację zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Wykonaną instalację chłodniczą należy wypełnić gazem zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.
6. Wykonanie podłączenia elektrycznego leży po stronie Wykonawcy.
7. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin leży po stronie Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, protokołu szczelności oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji urządzenia (DTR, Karta gwarancyjna/warunki gwarancji, Instrukcja obsługi, itp.).
9. Urządzenie ma spełniać wymagania dotyczące hałasu tj. norma hałasu nie może być przekroczona dla pracujących urządzeń w pomieszczeniu.
10. Wykonawca do oferty złoży dokumenty opisujące charakterystykę proponowanego urządzenia wraz z parametrami spełniającymi normy dotyczące hałasu.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy objętej przedmiotem zapytania ofertowego dla co najmniej 1 obiektu budowlanego.
2. Wykonawca musi posiadać ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, o wartości nie mniejszej niż wartość oferty brutto.
3. Pracownicy realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać aktualne uprawnienia elektryczne SEP oraz FGAZ.
4. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania dostawy opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie realizacji prac. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Panią Haliną Zub tel.: 503 122 337.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

- a) uzupełniony i podpisany Formularz oferty (**załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego),
- b) podpisaną klauzulę RODO (**załącznik nr 2** do Zapytania ofertowego),
- c) podpisane oświadczenie (**załącznik nr 3** do Zapytania ofertowego),
- d) dokumenty potwierdzające wykonanie minimum 1 pracy.





Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 2 czerwca 2023 r. na adres e-mail: malgorzata.urbanowicz@imgw.pl.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Halina Zub tel. 503 122 337 e-mail: halina.zub@imgw.pl.

.....
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - formularz oferty.
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - klauzula RODO.
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie.
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – wymagania techniczne urządzenia.

