



Warszawa, 23.05.2024 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –  
Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Podleśna 61  
01-673 Warszawa

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### Przedmiot zamówienia:

Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bratków 10 w Katowicach.

### Miejsce wykonania:

IMGW-PIB, ul. Bratków 10, 40-045 Katowice.

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

### Kryteria oceny ofert: cena (waga 100 %)

Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę dostawy urządzeń wraz z ich montażem, oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

### Przedmiot i zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Demontaż 1 szt. kotła Buderus G224-64 L, wraz z elementami instalacji c.o. w zakresie niezbędnym dla montażu nowego kotła gazowego.





2. Wywóz z terenu obiektu Zamawiającego oraz utylizacja zdemontowanego urządzenia oraz zdemontowanego osprzętu.
3. Dostawa i montaż 1 szt. fabrycznie nowego kotła gazowego kondensacyjnego, stojącego, z zasobnikiem C.W.U. o pojemności 200 litrów, moc kotła min. 65 kW.
4. Wykonanie instalacji podłączenia nowego kotła do istniejącej instalacji C.O. oraz GAZ
5. Wymiana starej pompy cyrkulacyjnej C.W.U. na nową.
6. Montaż nowego kompletnego wkładu kominowego do pieca kondensacyjnego.
7. Przyłączenie kotła gazowego do przewodu spalinowo - powietrznego.
8. Podłączenie systemu odprowadzania skroplin do istniejącej kanalizacji.
9. Przeprowadzenie wymaganych prób szczelności wykonanej instalacji C.O. oraz instalacji gazowej.
10. Montaż nowego sterownika pogodowego do kotła gazowego.
11. Wykonanie instalacji lokalnej szyny uziemiającej w kotłowni, podłączonej do rozdzielnic głównej znajdującej się w serwerowni (pomieszczenie obok kotłowni) przewodem LGY 16mm<sup>2</sup> oraz podłączenie do niej metalowych elementów instalacji Gaz, C.O., wodnej oraz obudowy nowych urządzeń.
12. Uruchomienie kotła przez autoryzowanego serwisanta.
13. Badanie kotła analizatorem spalin połączone z regulacją kotła.
14. Uruchomienie instalacji C.O. wraz z odpowietrzeniem wszystkich grzejników.
15. Odbiór kominiarski wykonanej instalacji kotła, systemu doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin.
16. Instalacja powinna posiadać:
  - Części podłączeniowe,
  - Wkład kominowy,
  - Zasobnik C.W.U. o pojemności 200 l ze stali nierdzewnej,
  - Stację uzdatniania wody,
  - Neutralizator kondensatu,
  - Naczynie wzbiorcze do C.W.U., które powinno mieć pojemność minimum 4 proc. objętości wody w układzie grzewczym,





- Naczynie zbiorcze do C.O., które powinno mieć pojemność minimum 4 proc. objętości wody w układzie grzewczym.

17. W ramach wymiany kotła Wykonawca zobowiązany będzie wykonać niezbędne przeróbki istniejących instalacji oraz pozostałe prace niezbędne do prawidłowego montażu i uruchomienia urządzenia.
18. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania innych niewymienionych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania i funkcjonowania instalacji C.O. i C.W.U.
19. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń przed uszkodzeniem lub zniszczeniem - w miejscach prowadzenia prac, do czasu ich zakończenia.
20. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do zapytania ofertowego specyfikację kotła gazowego, zasobnika C.W.U., naczyń zbiorczych C.W.U. i C.O., stacji uzdatniania wody, neutralizatora kondensatu.
21. Wykonawca po zakończeniu prac instalacyjnych, winien dokonać niezbędnych napraw wynikających bezpośrednio z wymiany kotła (odświeżenie całego pomieszczenia technicznego kotłowni, prace murarsko-malarskie).
22. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami ppoż. i BHP. Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia miejsc, gdzie będą prowadzone prace oraz zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających tam osób.
23. Wykonawca musi usunąć i zutylizować pozostałe po zakończeniu prac urządzenia oraz materiały eksploatacyjne.
24. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i przekazania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (w legz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku pendrive) przekazania wszelkiej dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń (atesty, certyfikaty, DTR, karty gwarancyjne, itp.) oraz do przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego z podstawowej obsługi zamontowanego kotła. Potwierdzeniem przeszkolenia pracowników IMGW-PIB z obsługi kotłowni będzie sporządzenie protokołu przeszkolenia.



Inne istotne warunki zamówienia:

Zamawiający informuje, że zapewni Wykonawcy dostęp do toalety, wody i prądu na terenie budynku Instytutu. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania porządku i czystości w udostępnionych mu pomieszczeniach.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość prowadzenia prac od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej: 2 (dwie) roboty instalacyjne polegające na montażu i uruchomieniu kotła gazowego kondensacyjnego wraz z zasobnikiem C.W.U., każda z tych robót o wartości minimum 30 000,00 zł netto. Potwierdzeniem będą referencje lub protokoły odbioru usługi, „bez zastrzeżeń” przesłane wraz z formularzem ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

Okres i warunki gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia:

- 5 lat na kocioł gazowy i zasobnik C.W.U.
- 3 lata na materiały i wykonane prace.

W ramach realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany dokonywać corocznych bezpłatnych przeglądów gwarancyjno-serwisowych kotła gazowego i wykonanych instalacji w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi tj.: 60 miesięcy dla kotła gazowego i zasobnika C.W.U. oraz 36 miesięcy na



materiały i wykonane prace, licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia (tj. podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót).

Opis sposobu przygotowania oferty:

W celu złożenia oferty konieczna jest wizja lokalna po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej z ramienia IMGW-PIB jest Agnieszka Dubiel tel. 32 357 11 11, [agnieszka.dubiel@imgw.pl](mailto:agnieszka.dubiel@imgw.pl)

Ofertę należy przedstawić pisemnie uwzględniając dane adresowe oferenta, okres ważności oferty (minimum 3 miesiące od daty jej przedłożenia) i przesłać mailowo na wskazany adres: [agnieszka.dubiel@imgw.pl](mailto:agnieszka.dubiel@imgw.pl)

Ponadto Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

- a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
- b) podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
- c) podpisane oświadczenie dla Wykonawców (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto prac będących przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za realizację przedmiotu zamówienia obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.



Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 07.06.2024 r., do godziny 13.00, pocztą elektroniczną na adres: e-mail: [agnieszka.dubiel@imgw.pl](mailto:agnieszka.dubiel@imgw.pl)

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

### **Uwaga!**

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługę (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy/zamówienia) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą: Agnieszka Dubiel, tel. 32 357 11 11, email: [agnieszka.dubiel@imgw.pl](mailto:agnieszka.dubiel@imgw.pl)

Warszawa, 23.05.2024 r.

.....  
*Dyrektor Centrum Administracji*

### Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula RODO
3. Oświadczenie Wykonawcy