



Warszawa, 23 lipca 2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Zakup oraz dostawa wraz z montażem dwóch urządzeń klimatyzacyjnych do obiektu IMGW-PIB w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 174/176

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%) Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu.

Inne istotne warunki zamówienia:

W ramach usługi należy dostarczyć i zamontować dwa niezależne urządzenia klimatyzacyjne, każde na własnej jednostce zewnętrznej. Usługa obejmuje również demontaż i utylizację aktualnie zamontowanych uszkodzonych urządzeń, tj. dwóch jednostek wewnętrznych i dwóch jednostek zewnętrznych wraz z przekazaniem karty z BDO. (urządzenia do demontażu to dwa układy, każdy składający się z jednej jednostki wewnętrznej i jednej jednostki zewnętrznej).

Całkowita cena netto przedstawionej oferty powinna zawierać :

1. dostawę fabrycznie nowych dwóch klimatyzatorów ściennych pracujących na własnych jednostkach zewnętrznych, bezwzględnie spełniających następujące parametry:

- fabrycznie nowych z datą produkcji nie starszą niż rok 2023, zgodnych z obowiązującymi normami;
- jeden klimatyzator o nominalnej mocy chłodzenia 3,5 kW (min 1,4 kW – max 4,3 kW) urządzenie powinno być zasilane z sieci elektrycznej jednofazowej, 230 V; 50 Hz.
- jeden klimatyzator o nominalnej mocy chłodzenia 2,5 kW (min 0,5 kW – max 3,25 kW) urządzenie powinno być zasilane z sieci elektrycznej jednofazowej, 230 V; 50 Hz.
- urządzenia o klasie energetycznej urządzeń A++/chłodzenie, A+/grzanie;





- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 21 dB na niskim biegu i nie więcej niż 40 dB na najwyższym biegu mierzony w odległości 1m,
- ekologiczny czynnik chłodniczy R32,
- piloty bezprzewodowe dla jednostek wewnętrznych,
- odprowadzenie skroplin grawitacyjne, wężyk skroplin w oplocie zwiększającym jego wytrzymałość oraz odporność na zgniecenia,
- urządzenie fabrycznie wyposażone w grzałkę sprężarki oraz tacy skroplin,

2. Montaż i uruchomienie dostarczonych urządzeń.

- wybór miejsca montażu oraz sposobu montażu musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.
- instalacja musi być zabezpieczona i ułożona w korytach PCV lub położona trasami zgodnie ze standardami budynku.
- Wykonawca uszczelni wszystkie przebiecia i odwierty oraz przeprowadzi prace naprawcze wszystkich uszkodzeń spowodowanych montażem.
- wszystkie użyte materiały muszą mieć stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikację zgodnie z obowiązującym prawem.
- wykonaną instalację chłodniczą należy wypełnić gazem zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.
- wykonanie podłączenia elektrycznego leży po stronie Wykonawcy, instalację należy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi przewidzianymi przez producenta urządzenia;
- przewód elektryczny musi być poprowadzony w ostonie elektroinstalacyjnej przystosowanej do zmiennych warunków atmosferycznych,
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin leży po stronie Wykonawcy.,
- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szczelności oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji urządzenia (DTR, Karta gwarancyjna/warunki gwarancji, Instrukcja obsługi, oświadczenia producenta potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej określające wymagania bezpieczeństwa (CE), itp.).
- urządzenie ma spełniać wymagania dotyczące hałasu tj. norma hałasu nie może być przekroczona dla pracujących urządzeń w pomieszczeniu.
- wykonawca do oferty złoży dokumenty opisujące charakterystykę proponowanego urządzenia wraz z parametrami spełniającymi normy dotyczące hałasu.





- Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3. Okres gwarancji - 5 lat liczony będzie od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia (czas reakcji na awarię 24h).

4. Dwa bezpłatne przeglądy serwisowe dla każdego z zamontowanych urządzeń wg następującego harmonogramu:

I przegląd serwisowy - do 15 kwietnia 2025r.

II przegląd serwisowy - do 15 października 2025r.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

Wykonawca musi posiadać ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, o wartości nie mniejszej niż wartość oferty brutto. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania dostawy opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Pracownicy realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać aktualne uprawnienia elektryczne SEP oraz FGAZ.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z obiektem i uzyskania wymaganych informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i prawidłowego wykonania zamówienia.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Panią Moniką Terlecką;
tel. 503-161-130, e-mail: monika.terlecka@imgw.pl

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

- a) uzupełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)
- b) podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)
- c) podpisane oświadczenie (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)
- d) ważną polisę OC

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o



obowiązujący podatek VAT. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Płatność faktury:

przelewem, po wykonaniu przedmiotu zamówienia i protokolarnym odbiorze, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie **do 12 sierpnia 2024 roku, do godz. 10:000** pocztą elektroniczną na adres e-mail: **monika.terlecka@imgw.pl**

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcą jest:

Pani Monika Terlecka tel.: 503 161 130, e-mail: monika.terlecka@imgw.pl

.....
Z-ca Dyrektora Centrum Administracji

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Klauzula RODO

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie