



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

Warszawa, dnia 18.03.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Modernizacja pomp ujęcia limnigrafu stacji hydrologicznej Toruń.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

1. zaprojektowanie i montaż automatyki sterowania pompy samozasysającej SKA.3.02.1.1010.2, zapewniającej autonomiczną pracę zestawu hydroforowego, w celu utrzymania wymaganego podciśnienia w lewarowym ujęciu studni limnigraficznej na stacji wodowskazowej w Toruniu;
2. układ sterowania pompą pracujący w podciśnieniu w zakresie -1.0-0 Bar, załączający pompę przy zadanym spadku podciśnienia;
3. sterownik wyposażony w:
 - kontrolki sygnalizacji pracy pompy oraz awarii pompy,
 - moduł telemetryczny GSM/GPRS, zaprogramowany w celu wysyłania sms o pracy i awarii pompy,
 - przełącznik pracy pompy (Ręczna – 0 – Automatyczna).

Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, SH Toruń, przy ul. Bulwar Filadelfijski w Toruniu.

Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do:

- okazywania, na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,
- uporządkowania do czasu odbioru końcowego robót terenu, na którym były realizowane roboty,
- utrzymywania na terenie robót porządku, wywiezienia i utylizacji wszelkich odpadów i śmieci powstałych na skutek robót, w sposób przyjazny dla środowiska w miejsce do tego przeznaczone, poza terenem Zamawiającego,
- przestrzegania wewnętrznych procedur i instrukcji przebywania na terenie IMGW – PIB,
- naprawy i/lub poniesienia wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą szkód spowodowanych przez Pracowników Wykonawcy,
- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane prace na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
- Ważność oferty 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu terminu na składanie ofert.

Warunki stawiane Wykonawcy:

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.



Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)

Zamawiający udzieli zamówienia na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W celu złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna obiektu w celu weryfikacji określonego zakresu prac po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

- a) uzupełniony i podpisany Formularz oferty (**załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego),
- b) podpisane oświadczenie dla Wykonawców (**załącznik nr 3** do Zapytania ofertowego),
- c) kalkulację wykonania przedmiotu zamówienia z podziałem na koszty materiałów i robocizny.

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto przedmiotu zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **18 kwietnia 2025 r.** włącznie na adres e-mail: przemyslaw.ciesielski@imgw.pl.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie realizacji zapytania ofertowego (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Przemysław Ciesielski tel. 503 158 134.

.....
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
- Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie dla wykonawców.
- Załącznik nr 4 – Dokumentacja fotograficzna.