



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
NIP: 525 000 88 09

Warszawa, 25 sierpnia 2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Przegląd techniczny i konserwacyjny kotła olejowego Buderus Logano Plus GB125-30 w obiekcie IMGW-PIB we Włodawie

Zakres czynności obejmuje w szczególności:

- kontrola połączeń elektrycznych kotła,
- kontrola szczelności połączeń hydraulicznych kotła,
- kontrola szczelności instalacji olejowej kotła,
- czyszczenie części spalinowej kotła,
- sprawdzenie elektrod zapłonowych kotła (ewentualna wymiana),
- kontrola działania termostatu kotłowego,
- kontrola działania ogranicznika temperatury,
- kontrola zaworu bezpieczeństwa,
- kontrola stanu uszczelek,
- czyszczenie filtrów kotła (ewentualna wymiana),
- odpowietrzenie instalacji,
- kontrola i regulacja palnika,
- sprawdzenie dyszy (ewentualna wymiana),
- regulacja parametrów pracy kotła, palnika,
- analiza spalin,
- inne - wynikające z zaleceń producenta i DTR urządzenia.

Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia do realizacji przez Wykonawcę.

Kryteria oceny oferty:

cena (waga 100 %)

Inne istotne warunki zamówienia:

Przegląd należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia w instrukcji obsługi oraz karcie eksploatacji, w zakresie wymaganym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, zapewniając optymalną sprawność energetyczną.

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z odpowiednimi kwalifikacjami, zdolnymi do świadczenia wykonania usługi opisanej w niniejszym



zapytaniu ofertowym.

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).

Po wykonaniu usługi Wykonawca sporządzi stosowny protokół przeglądu kotła.

Miejsce wykonania usługi:

Stacja Meteorologiczna Włodawa, ul. Korolowska 77, 22-200 Włodawa

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym (**załącznik nr 1** do zapytania ofertowego).

Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca określi cenę oferty netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: koszty zakupu materiałów, robocizny, transportu, innych niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia, a także zysk Wykonawcy oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Cena podana przez Wykonawcę za wykonaną usługę nie będzie podlegała waloryzacji.

Płatność faktury:

Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

*Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **2 września 2025 r.** na adres e-mail: robert.draczynski@imgw.pl*

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną IMGW-PIB i umożliwić zapoznanie się przez osoby, których dane osobowe ewentualnie przekazał Zamawiającemu w ramach postępowania (**załącznik nr 2** do zapytania ofertowego).

Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć oświadczenie o treści jak w **załączniku nr 3** do zapytania ofertowego.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Robert Draczyński, tel. 503-122-332, e-mail: robert.draczynski@imgw.pl.

data: 25 sierpnia 2025 r.

.....
Zastępca Dyrektora Centrum Administracji

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - klauzula informacyjna.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - oświadczenie.