



Warszawa, 23.10.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usługi przeglądów, konserwacji i serwisu instalacji INERGEN 300BAR wraz z systemem wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem, w okresie 24 miesięcy”.

Kryteria oceny oferty:

- a. cena (waga 100 %).

Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Termin realizacji zamówienia:

w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 1 stycznia 2028 r.

Miejsce wykonania usługi:

Obiekt IMGW-PIB w Warszawie, ul. Podleśna 61.

Inne istotne warunki zamówienia:

W skład systemu SUG INERGEN 300bar zainstalowanego w budynku A w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 wchodzi następujące elementy:

1. dwie centrale automatycznego gaszenia gazem IGNIS 1520M z sygnalizatorami (po jednej centrali na każde z pomieszczeń);
2. czujki dymu DOR 40 systemu SUG - 31 szt.;
3. przycisk uruchomienia PU-61 - 2 szt.;
4. przycisk wstrzymania PW-61 - 2 szt.;
5. butle ze środkiem gaśniczym systemu SUG INERGEN:
 - pomieszczenie SERWEROWNIA - 9 szt. (34kg, 300bar);
 - pomieszczenie UPS – 6 szt. (34 kg, 300bar);
6. zawory elektromagnetyczne uruchomienia systemu SUG - 2 szt.;
7. klapy odciążające wraz z zasilaniem MERAWEX - 4 szt.;
8. Akumulatory zasilania awaryjnego typu BP 18-12 (12V, 18AH) – 4 szt.
9. Akumulatory zasilania central IGNIS typu BP (12V, 7AH) – 4 szt.





Zakres usługi obejmuje:

1. Półroczny przegląd i konserwację systemu SUG INERGEN 300bar (zakres czynności zgodny z obowiązującymi normami oraz DTR poszczególnych urządzeń i systemów będących przedmiotem zamówienia). Minimalny/podstawowy zakres czynności przeglądu i konserwacji zawarto w **załączniku nr 1** do zapytania ofertowego.

Przeglądy i konserwację należy wykonać w **maju oraz listopadzie** danego roku kalendarzowego. Dokładny termin wykonania usługi zostanie każdorazowo ustalony z Zamawiającym.

2. Serwis systemu w oparciu o stawkę za każdą rozpoczętą roboczogodzinę pracy zespołu serwisowego Wykonawcy.
3. Bieżące naprawy systemu z wykorzystaniem fabrycznie nowych podzespołów/części zamiennych na oddzielne zgłoszenie Zamawiającego, na podstawie uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego szczegółowej (typ/model/producent urządzenia) oferty cenowej przedstawionej przez Wykonawcę, uwzględniającej wymaganą ilość roboczogodzin.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi objęte przedmiotem zapytania ofertowego w ramach umowy zawartej na okres min. 12 miesięcy. Spełnienie powyższych warunków musi zostać potwierdzone referencjami wystawionymi przez podmioty, na rzecz których Wykonawca świadczył usługi, potwierdzające zrealizowanie zamówienia w sposób właściwy/należyty, zgodny z umową, bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa.
4. Wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zostanie powierzone aktywnemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (do oferty należy dołączyć aktualną informację z KRS lub z CEIDG).

Informacje dodatkowe:

1. O zauważonym zużyciu części w wyniku eksploatacji systemu i konieczności ich wymiany całkowitej lub częściowej Wykonawca powiadomi Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Czas reakcji serwisowej i stawienia się w obiekcie wynosi do **12 godzin** od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, usunięcie awarii, która nie wymaga zastosowania części zamiennych nastąpi



po 48 godzinach od otrzymania zgłoszenia. Naprawy wymagające użycia części zamiennych będą realizowane w uzgodnionym przez Strony terminie.

3. Koszty materiałów i części zamiennych niezbędnych do wykonania bieżących napraw ponosi Zamawiający. Każdorazowo oferta wymiany części zamiennych uwzględniająca m.in. wymaganą ilość roboczogodzin wg. ceny/stawki wynikającej z oferty Wykonawcy oraz szczegółową specyfikację i parametry techniczne podzespołów, będzie przedstawiana każdorazowo do akceptacji przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, że zakup wymaganych podzespołów/części może być zrealizowany przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany/montażu w ramach usługi serwisowej i stawki za roboczogodzinę pracy zespołu serwisowego Wykonawcy.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone części zamienne oraz wykonane prace (lub więcej niż 24-miesiące, zgodnie okresem gwarancji producenta danego podzespołu/urządzenia).

Zamawiający informuje, że w budynku A realizowane są aktualnie prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Docelowo system SUG zostanie podłączony do nowo zainstalowanego systemu SSP.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi mieć formę dokumentową – tzn. winien być to dokument tradycyjny podpisany przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy lub skan pisemnej oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy, lub dokument w formie cyfrowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
 - imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy;
 - podpis Wykonawcy bądź osób, które mają prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
6. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (**załącznik nr 3** do zapytania ofertowego).



7. Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć oświadczenie o treści jak w **załączniku nr 4** do zapytania ofertowego.
8. Do oferty należy dołączyć referencje/poświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co najmniej 2 referencje/poświadczenia opatrzone pieczętą i podpisem lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie celem szczegółowego zapoznania się z systemem i urządzeniami dotyczącymi przedmiotowego zamówienia.

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Ważność oferty – **co najmniej 60 dni kalendarzowych**. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sposób płatności: przelew na wskazane w fakturze konto bankowe Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Płatność za wykonaną usługę będzie uiszczana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej Zamawiającemu wraz z protokołami potwierdzającymi wykonanie usługi podpisanymi przez obydwie Strony.

Miejsce i termin złożenia oferty: do dnia **7 listopada 2025 r.** w formie tradycyjnej papierowej na adres IMGW-PIB: ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa lub elektronicznie na adres: michal.badawika@imgw.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Michał Badawika, tel. 781-774-170.

.....
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]