



Warszawa, 6 listopada 2025 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### Przedmiot zamówienia:

Wykonanie czynności serwisowych dwóch zestawów klimatyzacji typu SPLIT ściennie-przysufitowych na Stacji Meteorologicznej IMGW-PIB w Mikołajkach

**Obiekt Zamawiającego objęty przedmiotem zamówienia:** Stacja Meteorologiczna w Mikołajkach, ul. Michała Kajki 128, 11-730 Mikołajki

### Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)

Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

### Inne istotne warunki zamówienia:

1. Przeglądy techniczne oraz konserwację urządzeń **należy wykonać w okresie od listopada 2025 r. do listopada 2027 r.**, zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcjami obsługi i warunkami kart gwarancyjnych. Wykonawca zapewnia kontynuację gwarancji na urządzenia po wykonaniu przeglądów.
2. Przeglądy należy przeprowadzić w następujących terminach:
  - Przegląd I - od otrzymania zamówienia od Zamawiającego do 4 grudnia 2025 r. (2 urządzenia)
  - Przegląd II – w okresie 15-31 maja 2026 (1 urządzenie)
  - Przeglądy III, IV i V (2 urządzenia) – w okresach:
    - 15-30 listopada 2026 r.
    - 15-31 maja 2027 r.
    - 15-30 listopada 2027 r.

Szczegółowy wykaz urządzeń objętych przeglądami znajduje się w **Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.**

3. Opis koniecznych do wykonania czynności:
  - Czyszczenie, mycie, dezynfekcja oraz odgrzybianie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji przy zastosowaniu środków dopuszczonych do stosowania w systemach klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi;
  - Czyszczenie filtrów (w razie potrzeby wymiana);
  - Przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania, sprawdzenie zacisków elektrycznych;
  - Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny;
  - Test urządzeń – reakcja na zadane parametry, sprawdzenie działania zabezpieczeń oraz poboru prądów przez wentylator, sprężarkę, grzałkę;
  - Sprawdzenie układu łożysk i silników wentylatorów;
  - Pomiar i regulacja ciśnienia w instalacji czynnika chłodzącego oraz pomiar temperatury;
  - Sprawdzenie i regulacja czujników termicznych;
  - Uzupelnienie czynnika chłodzącego;
  - Kontrola szczelności układu chłodniczego;
  - Konserwacja przewodów łączących część zewnętrzną i wewnętrzną oraz sprawdzenie poprawności zamocowania zespołu silnika i wentylatora;
  - Usunięcie wszystkich usterek wykrytych podczas przeglądu, które nie wymagają zakupu dodatkowych części.



4. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
5. Ważność oferty: 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu terminu na składania ofert.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia;
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
9. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (sporządzonego przez Wykonawcę), przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługę (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

#### **Opis sposobu przygotowania oferty:**

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, przedłoży następujące dokumenty:

- Uzupelniony i podpisany formularz ofertowy - **Załącznik nr 2** do Zapytania ofertowego;
- Wykonawca do oferty jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o treści jak w **Załączniku nr 3** do Zapytania ofertowego.
- Wykonawca powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną IMGW-PIB oraz umożliwić zapoznanie się z nią osobom, których dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu w ramach prowadzonego zapytania - **Załącznik nr 4** do Zapytania ofertowego.

#### **Opis sposobu obliczania ceny:**

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała waloryzacji.

**Miejsce i termin złożenia oferty:** ofertę należy złożyć w terminie **do dnia: 17 listopada 2025 r.** na adres e-mail: [beata.kozakiewicz@imgw.pl](mailto:beata.kozakiewicz@imgw.pl).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Beata Kozakiewicz, tel. kom. 781 774 142, e-mail: [beata.kozakiewicz@imgw.pl](mailto:beata.kozakiewicz@imgw.pl)

Zastępca Dyrektora Centrum Administracji

#### **Załączniki:**

- Załącznik nr 1 – wykaz urządzeń klimatyzacyjnych*
- Załącznik nr 2 – formularz ofertowy*
- Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy*
- Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna RODO*