



Warszawa, 17 luty 2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach 130, 132, 164, 167, 188, 192, 202 w budynku głównym oraz w 117 i 124 budynku B Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB przy ulicy Podleśnej 61 w Warszawie”

Przedmiot i zakres prac obejmują w szczególności:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie 9 szt. nowych klimatyzatorów:
 - a) fabrycznie nowe z datą produkcji nie starszą niż rok 2025 i zgodne z obowiązującymi normami,
 - o nominalnej mocy chłodzenia min 3,5 kW (min ~1,3 kW – max ~4,2 kW) – 7 szt,
 - o nominalnej mocy chłodzenia min 5,2 kW (min ~1,8 kW – max ~5,9 kW) – 1 szt,
 - o nominalnej mocy chłodzenia min 7,0 kW (min ~2,9 kW – max ~8,6 kW) – 1 szt,
 - b) poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej (chłodzenie)
 - dla jednostek 3,5 kW nie większy niż 22 dB i nie więcej niż 41 dB
 - dla jednostek 5,3 kW nie większy niż 23 dB i nie więcej niż 43 dB
 - dla jednostek 7,0 kW nie większy niż 26 dB i nie więcej niż 47 dBodpowiednio na niskim biegu i najwyższym biegu mierzony w odległości 1m,
 - c) dostarczone urządzenia muszą być kompletne: jednostki wewnętrzne, linie freonowe, dedykowane jednostki zewnętrzne, piloty, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne,
 - e) urządzenia zamontowane w pokojach 164, 167, 192, 202 będą zasilane z gniazdek elektrycznych zlokalizowanych w tych pokojach,
 - f) urządzenie zamontowane w pokoju 188 po wykonaniu nowych podłączeń elektrycznych będą zasilane z miejsc, w których są podłączone jednostki wskazane do zdemontowania,
 - g) urządzenia zamontowane w pokojach 130, 132 i 117 i 124 w budynku B po wykonaniu nowych podłączeń elektrycznych zostaną zasilone z rozdzielnic elektrycznych wskazanych przez Zamawiającego,
 - h) klasa energetyczna zamawianych urządzeń:
 - min klasę energetyczną A+++/chłodzenie, A++/grzanie dla jednostek 3,5 kW
 - min klasę energetyczną A++/chłodzenie, A+/grzanie dla jednostek 5,3 kW i 7,0 kW
 - sterowanie jednostkami wewnętrznymi za pomocą pilotów bezprzewodowych lub paneli ściennych,





- oświadczenia producenta potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej określające wymogi bezpieczeństwa (CE),
- wężyki skroplin w oplocie zwiększającym jego wytrzymałość oraz odporność na zgniecenia,
- d) urządzenia muszą zawierać ekologiczny czynnik chłodniczy R32,
- e) fabrycznie wyposażone w grzałkę sprężarki oraz tacy skroplin.

Wymagania dotyczące montażu urządzeń:

- a) wybór miejsca montażu oraz sposobu montażu musi być zatwierdzony przez zamawiającego,
- b) instalacje muszą być zabezpieczona korytami chłodniczymi PCV lub położone trasami zgodnie ze standardami budynku,
- c) Zamawiający informuje, że na terenie budynku A przy ul. Podleśnej 61 prowadzone są prace budowlane pod nazwą: „Przebudowa Budynku „A” IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 w ramach dostosowania obiektu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych”. Zarówno zakres prac i terminy realizacji powinny być każdorazowo uzgadniane z kierownikiem budowy. Dodatkowo w przypadku zmian mogących mieć wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej dla planowanego zamierzenia (np. przejście przez strefę pożarową) należy fakt ten omówić z kierownikiem budowy i jeżeli to konieczne uzyskać zgodę/akceptację projektanta.
- d) Wykonawca uszczelni wszystkie przebicia i odwierty oraz przeprowadzi prace naprawcze wszystkich uszkodzeń spowodowanych montażem,
- e) wszystkie użyte materiały muszą mieć stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikację zgodnie z obowiązującym prawem,
- f) instalacje chłodnicze muszą być uzupełnione gazem zgodnie z wytycznymi producenta,
- g) wykonanie podłączeń elektrycznych i oznakowanie urządzeń w rozdzielnicach leży po stronie Wykonawcy,
- h) wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin za pomocą elektrycznych pomp skroplin leży po stronie Wykonawcy,
- i) Wykonawca przy podpisywaniu protokołu odbioru prac przekaze dokumentację zamawiającemu,
- j) Wykonawca dołączy do oferty dokumenty opisujące charakterystykę proponowanych urządzeń wraz z parametrami spełniającymi normy dotyczące hałasu.

Wymagania dotyczące demontażu urządzeń:

- a) Przed montażem nowych urządzeń Wykonawca dokona demontażu i utylizacji wyeksploatowanych urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanymi w pokojach 188 i 117 w budynku B na koszt Wykonawcy wraz z wszystkimi instalacjami towarzyszącymi.



- b) Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych całości prac, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).

Termin realizacji zamówienia:

- a) **do 3 tygodni** od dnia umowy.

Kryteria oceny oferty:

- a) Cena (waga 100%)

Zamawiający udzieli zamówienia na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Inne istotne warunki zamówienia:

- a) wykonanie w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi objętej przedmiotem zapytania ofertowego dla co najmniej 3 obiektów budowlanych,
- b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia wykonania usług opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędną ilością Pracowników z odpowiednimi uprawnieniami,
- c) zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą,
- d) przedsiębiorstwo musi posiadać ważną polisę OC o wartości nie niższej niż wartość oferty brutto,
- e) oferent wykona zamówienie własnymi siłami bez podwykonawców,
- f) miejsce wykonania usługi Warszawa budynek IMGW-PIB budynek główny,
- g) przedsiębiorca musi posiadać aktualny certyfikat producenta oferowanych klimatyzatorów,
- h) pracownicy realizujący usługę muszą posiadać aktualne uprawnienia elektryczne SEP oraz FGAZ,
- i) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z obiektem i uzyskania wymaganych informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i prawidłowego wykonania zamówienia.

Termin wizji lokalnej **to 20.02.2026 r. godz. 12:00**. Chęć uczestnictwa w wizji lokalnej należy drogą elektroniczną na adres e-mail: rafal.kwiatkowski@imgw.pl, podając w treści imię i nazwisko osoby biorącej w niej udział.



Brak uczestnictwa w wizji lokalnej pomieszczeń oraz budynku nie dyskwalifikuje oferty złożonej przez Wykonawcę, ale wyklucza możliwość powoływania się na specyfikę budynku IMGW-PIB w przypadku problemów lub przeszkód w realizacji zamówienia.

Okres i warunki gwarancji:

- a) Okres gwarancji - **5 lat** liczony będzie od daty protokolarnego odbioru przedmiotów zamówienia.
- b) Czas reakcji na awarię 24h
- c) Roczny bezpłatny przegląd serwisowo-gwarancyjny dla każdego z urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Cenę ryczałtową oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego.

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto prac będących przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za realizację przedmiotu zamówienia obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Płatność faktury:

Przelewem, po wykonaniu przedmiotu zamówienia i protokolarnym odbiorze, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **do dnia 24.02.2026 r.** pocztą elektroniczną na adres e-mail: **rafal.kwiatkowski@imgw.pl**

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną IMGW-PIB i umożliwić zapoznanie się klauzuli informacyjnej przez osoby, których dane osobowe, zostały przekazane Zamawiającemu, w ramach prowadzonego zapytania (**Załącznik nr 2** do Zapytania ofertowego).

Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć oświadczenie o treści jak w **Załączniku nr 3** do Zapytania ofertowego.



Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

Rafał Kwiatkowski, tel. 503 122 381, e-mail: rafal.kwiatkowski@imgw.pl

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Data: 17.02.2026 r.

.....

Z- ca Dyrektora Centrum Administracji

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula RODO
3. Oświadczenie Wykonawcy