



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Podleśna 61
01-673 Warszawa

Warszawa, 25 maja 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia Demontaż starych i montaż nowych zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi w budynku IMGW-PIB w Białymstoku

Termin realizacji zamówienia: do dnia 1.09.2026 r.

Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%).

Gwarancja: 24 miesiące na wykonane prace i zamontowane elementy.

W ramach zamówienia należy wykonać: Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż nowych zaworów grzejnikowych wraz z głowicami termostatycznymi w instalacji centralnego ogrzewania w budynku IMGW-PIB w Białymstoku przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/3.

Wymiana łącznie 35 kompletów zaworów grzejnikowych, w tym:

- **Zawory na rurze 3/4"** – 33 kompletów
- **Zawory na rurze 1"** – 8 kompletów

Każdy komplet zawiera: zawór termostatyczny grzejnikowy z głowicą termostatyczną, zawór odcinający, niezbędne kształtki i akcesoria umożliwiające dopasowanie zaworów do istniejącej instalacji grzewczej. Wszystkie materiały po stronie Wykonawcy.

Szczegółowy zakres robót:

- Opróżnienie instalacji:** Spuszczenie wody z instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania prac, z ograniczeniem opróżniania wyłącznie do wymaganych pionów lub odcinków instalacji.
- Demontaż i utylizacja istniejących** starych zaworów grzejnikowych wraz z ich wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy.
- Montaż nowych zaworów termostatycznych z głowicą termostatyczną:** Dostawa i montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami. Zawory należy dobrać do średnicy przyłącza (3/4" lub 1") oraz rodzaju grzejnika. Montaż zgodnie z kierunkiem przepływu i zaleceniami producenta.
- Montaż zaworów odcinających** na zasilaniu i/lub powrocie, umożliwiających serwisowanie grzejnika bez konieczności opróżniania całej instalacji. Montaż zaworów na rurze poprzez gwintowanie. W przypadku rur stalowych – montaż poprzez gwintowanie z użyciem odpowiednich uszczelnień. W miejscach trudnodostępnych dopuszcza się zastosowanie połączenia rury miedzianej ze stalową wyłącznie przy użyciu kształtek mosiężnych.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie łączenie materiałów o różnym potencjale elektrochemicznym bez zabezpieczenia antykorozyjnego.
- Napełnienie i odpowietrzenie instalacji** wodą grzewczą zgodną z wymaganiami PN-EN 12828. Odpowietrzenie grzejników i pionów.
- Sprawdzenie szczelności instalacji:** Wykonanie próby szczelności instalacji oraz sprawdzenie poprawności działania zaworów. Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół.

Uwagi ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń przed zabrudzeniem i zalaniem, w szczególności ochrony wykładzin, mebli i wyposażenia. Prace należy prowadzić w sposób uporządkowany, z zachowaniem czystości w miejscu realizacji.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną, której termin należy uzgodnić z wyprzedzeniem z Panem Stanisławem Sawickim tel.: 781-774-104.



Inne istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje oraz zasoby techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach, uprawnieniach, doświadczeniu oraz zakresie wykonywanych czynności. W przypadku zmiany personelu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego.
3. Wykonawca realizuje zamówienie samodzielnie (bez udziału podwykonawców).
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą;
6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie realizacji prac co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
7. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia na każdym etapie postępowania, do momentu zawarcia umowy.

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć **wszystkie koszty wykonania zamówienia**.

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do **8 czerwca 2026 r.** pocztą elektroniczną na adres e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną IMGW-PIB i umożliwić zapoznanie się przez osoby, których dane osobowe, ewentualnie przekazał Zamawiającemu, w ramach postępowania – załącznik nr 2.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć oświadczenie o treści jak w załączniku nr 3.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: Barbara Ziniewicz tel. 503 185 170

Data 25.05.2026 r.

Dyrektor Centrum Administracji

.....
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula informacyjna RODO
3. Oświadczenie Wykonawcy