



- Serwer szafa serwerowa dla systemów AWOS
- SZS szafka zasilająco-sterująca w zakresie dostawców czujników
- PŚ przełącznica światłowodowa z rozszyciem wszystkich włókien FO
- R1 rozdzielnica elektryczna
- RG istniejąca rozdzielnia główna elektryczna
- SK studnia kablowa

- A XzTKMXpw 4x2x0,8 - komunikacja
- B YKY 3x4 - zasilanie detektorów
- C YKYżo - zasilanie rozdzielnic
- D Proj. FO Z-XXOTKtsdD 12J 5kN - światłowód SM
- E XzTKMXpw 15x4x0,5 - komunikacja
- F Proj. FO Z-XXOTKtsdD 24J 5kN - światłowód SM

mufa światłowodowa

Zadanie 1 - dołożenie linii światłowodowej relacji MID - 29 - LSM