



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP: 5250008809

CA.ZBE.271.21.2026.MD

Warszawa, dnia 14-09-2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług serwisowania agregatów prądotwórczych w obiektach IMGW-PIB.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a) wykonanie jednego cyklu przeglądów okresowych wraz z pracami dodatkowymi agregatów prądotwórczych wymienionych w **załączniku nr 1**,
 - b) usunięcie usterek ujawnionych w trakcie przeglądu a niemożliwych do przewidzenia na etapie udzielania zamówienia. Usunięcie usterek nastąpi po wcześniejszej akceptacji oferty (kosztorysu techniczno – cenowego) przez Zamawiającego,
 - c) utrzymaniu w stałej gotowości i sprawności technicznej agregatów prądotwórczych poprzez zapewnienie czasu reakcji i naprawy awaryjne urządzeń wymienionych w **załączniku nr 1** wraz z dostawą części zamiennych koniecznych do usunięcia awarii,
2. Wynagrodzenie uwzględnia koszty wszystkich czynności i składników koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, olejów, filtrów, koszt utylizacji zużytych elementów, koszty dojazdów, noclegów i utrzymania zespołu specjalistów Wykonawcy oraz koszt gotowości serwisowej.
3. Naprawy awaryjne odbywać się będą na następujących zasadach:
 - a) Za Urządzenie uważa się zespół prądotwórczy złożony z silnika spalinowego, prądnicy, osprzętu oraz z urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji funkcji rezerwowego źródła zasilania w tym układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy.
 - b) Za Awarię uważa się wystąpienie jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających poprawne działanie urządzeń obejmujące także nadmierne zużycie się jego elementów składowych.
 - c) Za Czas naprawy rozumie się czas, w którym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Awarii lub usterki, liczony od momentu akceptacji przez Zamawiającego propozycji techniczno-cenowej naprawy. Wykonawca usunie przyczynę powstania Awarii, wyeliminuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urządzeń spowodowane przez Awarię lub wprowadzi rozwiązanie zastępcze, odpowiednie merytorycznie i funkcjonalnie do czasu usunięcia Awarii.
 - d) Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia o awarii przez siedem dni w tygodniu, przez całą dobę na numer telefonu lub na adres e-mail.
 - e) Wykonawca w ramach gotowości serwisowej zobowiązany jest do stawienia się na miejscu Awarii, przeprowadzenia diagnozy i przedstawienia propozycji techniczno-cenowej naprawy oraz terminu usunięcia awarii, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, w ciągu **72 godzin** od momentu otrzymania zgłoszenia awarii. Kosztorys techniczno-cenowy powinien zawierać szczegółowy opis usterki, wykaz niezbędnych do naprawy części wraz z cenami jednostkowymi oraz przewidywaną ilość roboczogodzin zespołu specjalistów niezbędną do naprawy urządzenia.
 - f) Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię w ciągu **72 godzin** od momentu otrzymania pisemnej akceptacji propozycji techniczno-cenowej naprawy przez Zamawiającego. Jeżeli usunięcie awarii Urządzenia będzie wymagało dostarczenia nowych części zamiennych bądź przeprowadzenia naprawy Urządzenia u producenta lub Wykonawcy, Wykonawca dokona naprawy z zastosowaniem nowych części zamiennych lub naprawy Urządzenia, po uprzedniej

- pisemnej akceptacji szczegółowego kosztorysu techniczno-cenowego i harmonogramu dostawy lub naprawy przez Zamawiającego.
4. Przeglądy okresowe urządzeń wykonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonywania przeglądu poza powyższymi godzinami po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Harmonogram wykonania przeglądu przesłany zostanie Zamawiającemu nie **później niż 7 dni** przed planowanym terminem przeglądu.
 5. W przypadku awarii urządzeń czynności mogą zostać realizowane 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-20:00.
 6. Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym funkcjonowaniem obiektu Zamawiającego.
 7. Po usunięciu awarii Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów sprawdzających poprawność pracy Urządzenia.
 8. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Napraw awaryjnych oraz usunięcie Usterek ujawnionych w trakcie przeglądu okresowego będzie Raport Serwisowy sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez przedstawicieli obie Stron.
 9. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach Umowy prace, dostarczone i zastosowane części zamienne. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania Raportu Serwisowego.
 10. Pracownicy Wykonawcy wykonujący przedmiot Umowy powinni posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac związanych z realizacją Umowy.
 11. Zakres prac serwisowych wymaganych podczas przeglądu urządzeń obejmuje czynności ustalone instrukcją konserwacji opracowaną przez producenta urządzeń i obowiązującymi przepisami, w szczególności:
 - a) dostawa i wymiana oleju w ilości przewidzianej przez producenta danego silnika. Dostarczone oleje i dodatki będą zgodne z normami wymaganymi przez producenta,
 - b) dostawa i wymiana filtrów oleju,
 - c) kontrola wyposażenia dodatkowego silników (rozsusznik, podgrzewanie płynu chłodzącego, szczelność układu wydechowego, mocowanie silnika i elementów amortyzujących),
 - d) kontrola obiegu paliwowego (olej napędowy) obejmująca kontrolę poziomu, szczelność układu, kontrolę poprawnego funkcjonowania wskaźnika poziomu, kontrolę pompy paliwowej, kontrolę przewodów paliwowych,
 - e) wymiana filtra paliwa,
 - f) aplikacja preparatu zapobiegającego namnażaniu się bakterii w paliwie (jeśli konieczne),
 - g) kontrola obiegu płynu chłodniczego obejmująca kontrolę parametrów płynu chłodniczego, kontrolę poziomu i ewentualne uzupełnianie, kontrolę stanu pasa napędowego wentylatorów, kontrola przewodów gumowych,
 - h) dostawa i wymiana świecy zapłonowej (dot. agregatu Honda EU30is),
 - i) kontrola układów elektrycznych,
 - j) kontrola układu sterowania agregatem,
 - k) kontrola stanów połączeń przewodów prądowych przy generatorze,
 - l) sprawdzenie akumulatora rozruchowego w tym kontrolę klem i przewodów przyłączeniowych, pomiary parametrów obejmujące co najmniej, pomiar napięcia spoczynkowego, pomiar napięcia pod obciążeniem (test rozruchowy), udokumentowanie wyników oraz jednoznaczną ocenę stanu technicznego akumulatora,
 - m) kontrola czasu opóźnienia i ewentualna regulacja,
 - n) wykonanie pomiarów rezystancji izolacji prądnicy potwierdzone protokołem,
 - o) czyszczenie i odkurzenie (sterownik agregatu, SZR, wnętrze obudowy),
 - p) próby funkcjonalne urządzenia w tym test działania agregatu w trybie automatycznym, test i kontrola wyłącznika awaryjnego, test pracy agregatu w trybie pod obciążeniem,
 - q) pozostawienie agregatu gotowego do pracy w trybie automatycznym,
 - r) sporządzenie raportu z przeglądu wraz z podaniem oceny stanu technicznego jak również zaleceniami co do dalszej eksploatacji.

Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie **18 miesięcy** licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy wynagrodzenia będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego netto (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, a odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia).

Wykonanie przeglądów okresowych o którym mowa w pkt. 1 podpunkt a) Zapytania nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy lub do 30 listopada 2026 r. w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na należytych zrealizowaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług serwisowania co najmniej 2 agregatów prądotwórczych o mocy min. 400 kVA pracujące w układzie wzajemnej synchronizacji,
- jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług serwisowania co najmniej 2 agregatów prądotwórczych o mocy min. 100 kVA
- jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług serwisowania co najmniej 5 agregatów prądotwórczych o mocy min. 20 kVA

Spełnienia powyższych warunków musi zostać potwierdzone referencjami wystawionymi przez podmioty, na rzecz których Wykonawca świadczył usługi, potwierdzające zrealizowanie zamówienia w sposób właściwy, zgodny z umową, bez zastrzeżeń.

Kryteria oceny oferty:

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

1. **K1 - cena netto za wykonanie wszystkich przeglądów serwisowych agregatów prądotwórczych - waga kryterium 90%**

Cena netto najniższa w złożonych ofertach

_____ x 100% x waga kryterium = **K1** punktów (max 90 pkt.)

Cena netto w badanej ofercie

2. **K2 - stawka godzinowa netto za pracę zespołu specjalistów w miejscu usuwania awarii agregatów prądotwórczych - waga kryterium 10%**

Cena netto najniższa w złożonych ofertach

_____ x 100% x waga kryterium = **K2** punktów (max 10 pkt.)

Cena netto w badanej ofercie

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą sumę S punktów, obliczoną ze wzoru:

$$S = K1 + K2$$

Inne istotne warunki zamówienia:

Ważność oferty: 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu terminu na składanie ofert.

Termin płatności: 30 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia bez podania przyczyny.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

- a) wypełniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z cenami jednostkowymi za przegląd poszczególnych urzędów,
- b) uzupełniony i podpisany Formularz oferty Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
- c) podpisane oświadczenie dla Wykonawców Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
- d) referencje poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty należytego wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto przedmiotu zamówienia powiększonego o obowiązujący podatek VAT.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **21 września 2026 r. do godz. 12:00** na adresy e-mail: **marcin.deren@imgw.pl** oraz **jaroslaw.slomka@imgw.pl**.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną IMGW-PIB i umożliwić zapoznanie się przez osoby, których dane osobowe, ewentualnie przekazał Zamawiającemu, w ramach postępowania (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

p. Marcin Dereń, tel. 781 774 124, e-mail: marcin.deren@imgw.pl.

Przemysław Kantowicz

Dyrektor Centrum Administracji

/kwalifikowany podpis elektroniczny/

*Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej*

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – wykaz urządzeń,
2. Załącznik nr 2 - formularz oferty,
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy,
4. Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna RODO.

Sprawę prowadzi: Marcin Deren
E-mail: Marcin.Deren@imgw.pl