Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP: 5250008809

CS.B-W.WOM-SN.271.8.2026.PK Warszawa, dnia 23-10-2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Roczny przegląd agregatu prądotwórczego FDG80 P w Obserwatorium Meteorologicznym na Śnieżce.

Termin realizacji zamówienia: tydzień od podpisania zamówienia/umowy
Miejsce realizacji zamówienia: IMGW-PIB, Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce, 58-540 Karpacz; ul Na Śnieżkę 17.

Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)

Inne istotne warunki zamówienia:
1. Gwarancja na wykonane usługi 12 miesięcy od daty wykonania przeglądu.
2. W ramach usługi konieczna będzie:
   - Wymiana grzałki podgrzewu bloku silnika
   - Wymiana węży grzałki podgrzewu bloku silnika
   - Wymiana Płynu chłodniczego
   - Wymiana akumulator rozruchowego 12V 100Ah 800A
   - Utylizacja zużytych materiałów
   - Transport we własnym zakresie do lokalizacji agregatu (Góra Śnieżka w Karkonoszach) wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami Karkonoskiego Parku Narodowego. Informacja o przepisach na stronie KPN MAB w dziale udostępniania.

Czynności wykonywane podczas przeglądu:
- Wymiana oleju,
- Wymiana filtra oleju,
- Wymiana filtra,
- Wymiana filtra paliwa,
- Kontrola płynu chłodniczego,
- Kontrola podgrzewania silnika,
- Sprawdzenie-regulacja paska,
- Czyszczenie filtra powietrza,
- Czyszczenie silnika i prądnicy,
- Sprawdzenie szczelności układu paliwowego i chłodniczego,
- Sprawdzenie rozrusznika,
- Sprawdzenie parametrów akumulatorów i alternatora,
- Sprawdzenie ładowania akumulatora,
- Sprawdzenie stanu połączeń przewodów: paliwowych, układu chłodniczego, złącz, czujników,
- Sprawdzenie amortyzatorów,
- Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,

- Próbna praca zespołu na biegu jałowym,
- Sprawdzenie parametrów agregatu, sterownika oraz komunikacji,
- Diagnostyka, ekspertyza agregatu,
- Sprawdzenie działania wyłącznika STOP AWARIA,
- Sprawdzenie działania wyłącznika prądowego,
- Sprawdzenie napięcia fazowego,
- Sprawdzenie napięcia między-fazowego,
- Sprawdzenie działania układu SZR, połączenia elektryczne, wskaźników kontrolnych, zabezpieczeń na
- agregacie oraz w szafie SZR,
- Próba pracy agregatu z układem SZR, sterowanie na biegu jałowym i pod obciążeniem jeśli jest to możliwe,
- Sprawdzenie rejestru alarmów i zdarzeń w automatyce,
- Pomiar rezystancji izolacji prądnicy.

3. Ważność oferty: 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu terminu na składanie ofert.
4. Płatność dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących warunków technicznych, sztuki budowlanej, przepisów BHP i p.poż oraz przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo budowlane.
6. Wykonawca zapewnia i zabezpiecza wszystkie środki i sprzęt niezbędny do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia/umowy.
7. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
8. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie zapytania ofertowego na realizację przedmiotu zamówienia (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia umowy przez Strony) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Warunki stawiane Wykonawcy:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) uzupełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) podpisane oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 30.10.2026 na adres e-mail: piotr.krzaczkowski@imgw.pl

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Piotr Krzaczkowski tel. 504 121 292.

Marta Jaworska

Zastępca Dyrektora Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej

/kwalifikowany podpis elektroniczny/

Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Klauzula informacyjna RODO

Sprawę prowadzi: Piotr Krzaczkowski
E-mail: Piotr.Krzaczkowski@imgw.pl