

LP.	Pomieszczenie	Ilość	Moc znamionowa w kW	szacht /elewacja/grunt	„P” pompka/”G”grawitacja
1	PT 037	2	3.5kW	elewacja/grunt	G
2	PT 129	2	3.5kW	elewacja/grunt	P2
3	PT 414	1	3.5kW	szacht	P1
4	pok. 314A	1	3.5kW	elewacja/grunt	G
5	pok. 057	1	3.5kW	elewacja/grunt	G
6	pok. 149	1	3.5kW	szacht	P1
7	pok. 155	1	3.5kW	szacht	P1
8	pok. 157	1	3.5kW	szacht	P1
9	pok. 180	1	3.5kW	szacht	P1
10	pok. 182	1	3.5kW	szacht	P1
11	pok. 184	1	3.5kW	szacht	P1
12	pok. 187	1	3.5kW	szacht	P1
13	pok. 189	1	3.5kW	szacht	P1
14	pok. 258	1	3.5kW	szacht	P1
15	pok. 324	1	3.5kW	elewacja/dach	G