

Warszawa, dnia 17 lipca 2019 r.

Nr pisma: AR-RZ-262-20/2019/ŁP/NA-2008/2019

Do Wykonawców

Strona internetowa Zamawiającego

www.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dostosowującej „budynek A” IMGW PIB przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej**”, oznaczenie sprawy: **AR-RZ-262-20/2019**.

**Wyjaśnienia i zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W dniach 13 i 15 lipca 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną wnioski dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane wnioski, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

Pytanie nr 1

„Uprzejmie proszę o zamieszczenie inwentaryzacji w formacie DWG.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rysunki DWG Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej stanowiącej załącznik do *Opisu przedmiotu zamówienia* zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.imgw.pl.

Zamawiający informuje, że problem techniczny uniemożliwiający pobranie wskazanej inwentaryzacji z jego strony internetowej został rozwiązany w dniu 16 lipca 2019 r.

Pytanie nr 2

„Czy droga pożarowa obejmuje przedmiot zamówienia?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje drogi pożarowej. Stanowiące załączniki do *Opisu przedmiotu zamówienia*:

- *Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz*
- *Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej*

dotyczą budynku biurowego „A”.

Pytanie nr 3

„Czy należy przewidzieć w wycenie projekt instalacji hydrantowej dostosowującej do ekspertyzy ppoż.?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w kalkulacji ceny oferty nie należy uwzględniać projektu instalacji hydrantowej. Instalacja hydrantowa w budynku „A” została wykonana i dostosowana do *Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej*.

W kalkulacji ceny oferty należy jedynie uwzględnić, a w projekcie zaprojektować, stosowne zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacji hydrantowej przez stropy i ściany w miejscach przegród stref pożarowych, wskazanych w w/w ekspertyzie.

Pytanie nr 4

„Czy należy przewidzieć w wycenie projekt instalacji wody zimnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazu oraz instalacji elektrycznej dostosowującej do ekspertyzy ppoż.?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić projekty instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazu oraz instalacji elektrycznej w zakresie wskazanym i dostosowującym budynek do *Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej* stanowiących załączniki do *Opisu przedmiotu zamówienia*.

W kalkulacji ceny oferty nie należy uwzględniać natomiast, projektu instalacji wody zimnej, za wyjątkiem zaprojektowania stosownego zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacji przez stropy i ściany w miejscach przegród stref pożarowych, wskazanych w w/w ekspertyzie.

W związku z wystąpieniem problemu technicznego uniemożliwiającego pobranie Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej stanowiącej załącznik do *Opisu przedmiotu zamówienia* ze strony internetowej Zamawiającego w dniach od 12 do 15 lipca 2019 r. **Zamawiający przedłuża termin składania ofert w w/w postępowaniu do dnia 26 lipca 2019 r. do godz. 9:00.**

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ w zakresie określonym poniżej:

- Na stronie tytułowej zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisami w brzmieniu:

„Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 9:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 10:00”;

- W Rozdziale XI SIWZ pn.: „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

– zapis zawarty w ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2019 r. o godz. 9:00”;

– zapis zawarty w ust. 7 w dotychczasowym brzmieniu zastępuje się zapisem w brzmieniu:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 26 lipca 2019 r. o godz. 10:00”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora
Biuro Organizacyjnych
Joanna Szczepanińska