



**Fundusze
Europejskie**
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

dot. połączenia listew podbiurkowych R1 typu NRF – Hager z kolumnami typu DA Hager

Zamawiający:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa pomieszczeń na cele Stacjonarnego Centrum Analizowania i Opracowania Danych Satelitarnych w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14.”.

Pozycja w „Przedmiar Nr:Przedmiar IMiGW 1”: nr 331 i nr 332

Dot. rysunku branży instalacji elektrycznej nr: 8, 13, 14

Informacja uzupełniająca dot. połączenia listew podbiurkowych typu NRF-Hager z kolumnami typu DA Hager:

Zamawiający informuje, że w każdej listwie podbiurkowej NRF firmy Hager, należy zamontować następujące gniazda: 2xDATA, 2xRJ45, HDMI, VGA. Ilość listew podbiurkowych: 21 szt.

Dodatkowo, należy zamontować 21 kompletów gniazd złożonych z: 2xDATA, 2xRJ45, HDMI, VGA w kolumnach DA Hager - jeżeli w rzędzie znajdują się 3 biurka z listwami podbiurkowymi typu NRF-Hager to w danej kolumnie DA Hager (znajdującej się przy danym rzędzie biurek), należy zamontować 3 komplety w/w gniazd. Każde gniazdo zamontowane w listwie podbiurkowej powinno być połączone osobnym, stosownym kablem wpiętym do właściwego gniazda zamontowanego w kolumnie DA Hager. Odpowiednie wtyczki kabli i ich połączenie oraz poprowadzenie podbiurkowe przewodów – po stronie Wykonawcy. Rozwiązanie takie pozwala (jeżeli zajdzie taka konieczność) na szybki demontaż biurek lub zmianę konfiguracji/ustawienia biurek w Sali (na tyle ile pozwalają długości kabli), bez konieczności demontażu listew podbiurkowych i pozostawiania zwiniętych zwojów kabli, przy kolumnach DA Hager.