



Warszawa, dnia ¹⁹ czerwca 2017 r.

Numer pisma: NA-⁸¹⁷/AZ-³¹⁶/2017

Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **„Modernizacja pokrycia dachowego budynku B i kanału tarowniczego przyległego do budynku B w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie”**, oznaczenie sprawy: **AZ/9/PN/RB/AA/kdzp/17**.

W dniu 13 czerwca 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymane pytania, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia, co następuje.

Pytanie nr 1:

„Czy do docieplenia kominów musi być system Termoorganika lub inny o lepszych parametrach (tak jest napisane w STWiOR) – czy nie może być system o takich samych parametrach?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w powyższym zakresie dopuszcza możliwość zastosowania systemu o parametrach nie gorszych od wskazanego systemu Termoorganika. Rozstrzyga o tym wprost zapis zawarty w ust. 5 *Opisu przedmiotu zamówienia* stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Jaka jest średnica wywiewników cylindrycznych przewidzianych do wymiany (poz. 32 przedmiaru) i czy należy uwzględnić wymianę podstawy – jaka jest długość drabiny ewakuacyjnej?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wywiewniki typu określonego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to wywiewniki o średnicy rury 200 mm. Należy przy tym uwzględnić wymianę podstawy. Długość drabiny ewakuacyjnej wynosi 482 cm.

Pytanie nr 3:

„W części dotyczącej zadania kanału tarowniczego występuje tylko demontaż instalacji odgromowej a brak jest jej ponownego wykonania.”

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: imgw@imgw.pl
KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206
Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie przedmiotu zamówienia w powyżej wskazanym postępowaniu mieści się jedynie sam demontaż istniejącej instalacji odgromowej, bez wykonania nowej instalacji odgromowej.

Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcom, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w powyżej wskazanym postępowaniu ma charakter ryczałtowy. Oznacza to, że przedmiary udostępnione Wykonawcom przez Zamawiającego mają jedynie walor materiału pomocniczego służącego do zobrazowania skali roboty budowlanej i ułatwienia w oszacowaniu jej kosztów. Nie przesądzają natomiast, o zakresie robót faktycznie objętych przedmiotem zamówienia. Całkowity zakres tych robót, wynika z *Opisu przedmiotu zamówienia*, a w szczególności ze wszystkich opracowań projektowych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, co Wykonawcy są zobowiązani wziąć pod uwagę w trakcie dokonywania kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ORGANIZACYJNYCH

Joanna Szczepańska