



Wrocław ²⁴... maja 2020r.

Znak pisma: AC-AWkz.212.10.20.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na: **"Przegląd pomp zasilających w wodę obiekt WOM Śnieżka"**.

Usługa dotyczy wykonania przeglądu wszystkich pomp (4 sztuki) zlokalizowanych w pomieszczeniu budynku Przepompowni I stopnia przy ujęciu wody Łomniczka oraz w pomieszczeniu Domu Śląskiego. Przegląd należy wykonać w sposób zapewniający ciągłość dostawy wody do Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół z kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, tak by mógł on stanowić podstawę do sporządzenia zestawienia prac remontowych (podstawa do planu remontów).

Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:

- nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
- datę i miejsce wykonania kontroli,
- rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,
- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy), rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,
- wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń,
- podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,
- czytelny podpis wykonawcy.



Przekazana dokumentacja powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formacie pdf jak również w formie papierowej. Wszelkie nieprawidłowości powinny być udokumentowane w formie zdjęć i załączone do składanej dokumentacji w formie elektronicznej nagranej na płycie CD.

Parametry pomp:

- pompy typu GB.0.33.11 z silnikiem SMf 7,5 kW – 2szt. ujęcie wodne Łomniczka.
- pompy typu GB.0.24 z silnikiem SGM/4 5,5 kW – 2 szt. Dom Śląski.
- pompy produkcji Grudziądz

Przy sporządzaniu oferty należy pamiętać o kosztach transportu. Należy wziąć pod uwagę koszty transportu zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.

Wymagany termin realizacji całkowitego zamówienia – do dnia 01.09.2020r.

Miejsce złożenia oferty: Pisemnie na adres: IMGW – PIB, ul. Parkowa 30, 51-516 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: Katarzyna.Zielak@imgw.pl


Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do: 11.06.2020r.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Zielak tel.: 503-171-132.

Do oferty dołączyć proszę następujące dokumenty:

- a) dokumenty stwierdzające nadanie numeru NIP i REGON;
- b) Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik nr 1);
- c) uzupełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2);

Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną. Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktur Wykonawcy, wystawionych po podpisaniu Protokołu Odbioru w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Centrum Administracji
KIEROWNIK WYDZIAŁU we WROCŁAWIU

Renata Lipińska

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy