

PWK/TNI/3519/2017

Legionowo, dn. 12.05.2017r.

SEKCJA PROJEKTOWANIA

Przedsiębiorstwa Wodociągowo-

Kanalizacyjnego "Legionowo" Sp. z o.o.

ul. T.Kościuszki 16A

05-120 Legionowo

Dotyczy: warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego do nieruchomości I. M. i G. W. - P.I.B. przy ul.Zegrzyńskiej 38 w Legionowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. informuje, że w celu zaopatrzenia w wodę nieruchomości I. M. i G. W. - P.I.B. przy ul.Zegrzyńskiej 38 należy zaprojektować i wybudować przyłącze wodociągowe PE Dz 110 mm od istniejącego przyłącza wybudowanego do linii ogrodzenia wraz z przewodem wodociągowym w ul.Zegrzyńskiej do połączenia z istniejącą instalacją zespołu obiektów Instytutu w budynku hydroforni na terenie nieruchomości. Na przyłączu wodociągowym, w miejscu dostępnym zlokalizowanym maksymalnie w odległości do 30 m od linii ogrodzenia, należy zabudować komorę pomiarową w której zostanie zabudowany zestaw wodomierzowy.

Zgodnie z normą PN-92/B-01706 niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej zasilanej z urządzeń centralnego zaopatrzenia w wodę z urządzeniami zasilającymi instalację z innych ujęć wody. Na wewnętrznej instalacji wodociągowej, za wodomierzem głównym (klasa pomiarowa "C", przystosowany do współpracy z systemem zdalnego odczytu) należy zainstalować zawór antyskażeniowy. Wodomierz główny zostanie dostarczony i zainstalowany przez służby techniczne PW-K w miejscu przygotowanym przez Inwestora.

Trasę przyłącza wodociągowego do budynku hydroforni należy przedłożyć do uzgodnienia w trakcie narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.


Na przyłącze wodociągowe należy opracować dokumentację techniczną, którą należy uzgodnić pod względem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo" Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że budowę przyłącza wodociągowego na terenie nieruchomości należy zgłosić w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych w celu zapewnienia odbioru technicznego wykonanego przyłącza.

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług jest dokonanie odbioru technicznego wykonanego przyłącza przez PW-K przy udziale Inwestora i Wykonawcy oraz podpisanie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.328), przyłącze pozostaje na majątku i w eksploatacji właściciela nieruchomości.

DYREKTOR TECHNICZNY



mgr inż. Piotr Zberowski

NT-M.Z.