



Warszawa, 26 sierpnia 2021 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
- Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP: 5250008809

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa wraz z montażem zestawu klimatyzacyjnego typu SPLIT do serwerowni mieszczącej się w pomieszczeniach IMGW-PIB Lotniskowej Stacji Meteorologicznej (LSM) Zielona Góra – Babimost”

Termin realizacji zamówienia:

14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

Kryteria oceny oferty:

Cena (waga 100%). Zamawiający udzieli zamówienia na dostawę opisaną w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę wykonania przedmiotu zamówienia, oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu.

Inne istotne warunki zamówienia:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć i zamontować klimatyzator ścienny typu SPLIT (jednostka wewnętrzna z pilotem, jednostka zewnętrzna) wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzającej skropliny, na LSM Zielona Góra – Babimost, mieszczącej się na terenie Lotniska w Babimoście.

Całkowita ryczałtowa cena netto złożonej oferty powinna zawierać:

1. Dostawę fabrycznie nowego klimatyzatora podsufitowego/ściennego typu SPLIT, spełniającego obowiązujące normy, posiadającego następujące parametry:

- moc chłodnicza minimum 3,4 kW,
- klasa energetyczna co najmniej A+,
- ekologiczny czynnik chłodniczy R32,
- sprężarka DC inwerter,
- możliwość chłodzenia przy ujemnych temperaturach zewnętrznych od -10° C,
- możliwość grzania przy ujemnych temperaturach zewnętrznych od -15° C,
- tryb ekonomiczny zawierający automatyczną zmianę ustawień termostatu,
- funkcja pracy z pełną mocą,
- automatyczna zmiana trybu pracy,
- automatyczna regulacja siły nawiewu,





- automatyczny restart,
 - automatyczne wachlowanie góra/dół,
 - programator czasu pracy,
 - poziom hałasu jednostki zewnętrznej nie więcej niż 45 dB,
 - program nocny,
 - kontrolka filtra,
 - pilot bezprzewodowy dla jednostki wewnętrznej,
 - odprowadzenie skroplin - grawitacyjne,
 - łatwy w czyszczeniu panel obudowy,
 - kolor jednostki wewnętrznej – biały.
2. Montaż (w tym wykonanie instalacji chłodniczej, elektrycznej około 7 mb oraz odprowadzającej skropliny), uruchomienie i regulację dostarczonego urządzenia, oraz wykonanie próby szczelności instalacji chłodniczej (wyniki próby szczelności należy wpisać do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia).
3. Minimum **60-miesięczną gwarancję** na urządzenie i montaż (czas reakcji na awarię 24h).
4. Jeden bezpłatny przegląd gwarancyjny urządzenia, wykonany w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

Wymagania dotyczące montażu urządzeń:

1. Wybór miejsca montażu oraz sposobu montażu musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.
2. Instalacja musi być zabezpieczona i ułożona w korytach PCV lub położona trasami zgodnie ze standardami budynku.
3. Wykonawca uszczelni wszystkie przebicia i odwierty oraz przeprowadzi prace naprawcze wszystkich uszkodzeń spowodowanych montażem.
4. Wszystkie użyte materiały muszą mieć stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikację zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Wykonaną instalację chłodniczą należy wypełnić gazem zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.
6. Wykonanie podłączenia elektrycznego leży po stronie Wykonawcy.
7. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin leży po stronie Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji urządzenia (DTR, Karta gwarancyjna/warunki gwarancji, Instrukcja obsługi, itp.).

Wymagania stawiane Wykonawcom:

1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania dostawy opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Pracownicy realizujący prace montażowe muszą posiadać aktualne uprawnienia elektryczne SEP oraz F-GAZ.
2. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
3. Oferent wykona zamówienie własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z dołączoną specyfikacją techniczną urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.



Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ryczałtowej ceny netto dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za przedmiotową dostawę obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:

6 września 2021 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: **Olga.Szymanska-Ganczak@imgw.pl**

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na przygotowanym przez Zamawiającego formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

1. Pani Monika Terlecka, tel. 503 161 130
2. Pani Ilona Maria Draga, tel. 519 751 223

Data: 26 sierpnia 2021 r.

Zastępca Dyrektora Centrum Administracji

.....
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO